

北九州市水道事業業務指標(28年度)

目標	分類	区分	新番号	旧番号	業務指標(単位)	定義(積算方法)	年度					備考
							24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	
安全で良質な水	運営管理	水質管理	A101	1106	平均残留塩素濃度	残留塩素濃度合計/残留塩素測定回数	0.0	0.0	0.0	0.48	0.46	※1
			A102	1105	最大カビ臭物質濃度水質基準比率	(最大カビ臭物質濃度/水質基準値)×100	80.0	30.0	90.0	20.0	20.0	
			A103	1107	総トリハロメタン濃度水質基準比率	Σ(給水栓の総トリハロメタン濃度/給水栓数)/水質基準値×100	44.0	43.0	46.0	24.0	24.0	
			A104	1108	有機物(TOC)濃度水質基準比率	Σ(給水栓の有機物(TOC)濃度/給水栓数)/水質基準値×100	40.0	40.0	40.0	30.0	30.0	
			A105	1110	重金属濃度水質基準比率	Σ(給水栓の当該重金属濃度/給水栓数)/水質基準値×100	10.0	16.7	1.7	60.0	30.0	
			A106	1111	無機物質濃度水質基準比率	Σ(給水栓の当該無機物質濃度/給水栓数)/水質基準値×100	19.0	20.0	17.0	29.3	21.3	
			A107	1113	有機化学物質濃度水質基準比率	Σ(給水栓の当該有機化学物質濃度/給水栓数)/水質基準値×100	-	-	-	0.0	0.0	
			A108	1114	消毒副生成物濃度水質基準比率	Σ(給水栓の当該消毒副生成物濃度/給水栓数)/水質基準値×100	13.0	16.0	14.0	33.3	33.3	
			A109	1109	農薬濃度水質管理目標比	max Σ(Xij/GVj)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	施設管理	A201	1101	原水水質監視度	原水水質監視項目数	156	156	154	160	160	年4回測定項目数	
		A202	1102	給水栓水質検査(毎日)箇所密度	(給水栓水質検査(毎日)採水箇所数/現在給水面積)×100	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0		
		A203	5002	配水池清掃実施率	(5年間に清掃した配水池有効容量/配水池有効容量)×100	50.0	98.3	121.5	23.5	25.1	※1	
		A204	1115	直結給水率	(直結給水件数/給水件数)×100	72.1	72.5	73.4	74.3	74.9		
A205		5115	貯水槽水道指導率	(貯水槽水道指導件数/貯水槽水道数)×100	40.5	41.8	43.9	22.3	8.4			
事故対策	A301	2201	水源の水質事故件数	年間水源水質事故件数	13	22	16	21	15			
	A302	1116	粉末活性炭処理比率	(粉末活性炭年間処理水量/年間浄水量)×100	67.4	98.9	89.6	30.3	39.4	※1		
整備	A401	1117	鉛製給水管率	(鉛製給水管使用件数/給水件数)×100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
安定した水の供給	運営管理	施設管理	B101	1004	自己保有水源率	(自己保有水源水量/全水源水量)×100	100	100	100	100	100	
			B102	1005	取水量1m3当たり水源保全投資額	水源保全に投資した費用/年間取水量	1.7	0.26	0.15	0.0033	0.0093	
			B103	4101	地下水率	(地下水揚水量/年間取水量)×100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			B104	3019	施設利用率	(一日平均配水量/施設能力)×100	42.0	41.4	40.2	39.6	39.5	※1
			B105	3020	最大稼働率	(一日最大配水量/施設能力)×100	46.4	46.5	44.4	60.8	44.4	※1
			B106	3021	負荷率	(一日平均配水量/一日最大配水量)×100	90.5	89.0	90.7	65.2	88.9	※1
			B107	2007	配水管延長密度	配水管延長/現在給水面積	15.0	15.1	15.2	15.2	15.3	
			B108	5111	管路点検率	(点検した管路延長/管路延長)×100	87	94	101	108.6	99.0	
			B109	5112	バルブ点検率	(点検したバルブ数/バルブ設置数)×100	-	-	-	3.6	2.2	
			B110	5107	漏水率	(年間漏水量/年間配水量)×100	7.4	6.7	6.6	6.8	6.6	
			B111	5108	有効率	(年間有効水量/年間配水量)×100	-	-	-	92.6	93.0	
			B112	3018	有収率	(年間有収水量/年間配水量)×100	88.0	89.2	90.4	90.0	90.4	※1
			B113	2004	配水池貯留能力	配水池有効容量/一日平均配水量	1.00	1.01	1.04	1.04	1.04	※1
			B114	2002	給水人口一人当たり配水量	(一日平均配水量/現在給水人口)×1,000	330	317	309	306	304	
			B115	2005	給水制限日数	年間給水制限日数	0	0	0	0	0	
			B116	2006	給水普及率	(現在給水人口/給水区域内人口)×100	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	
			B117	5110	設備点検実施率	(点検機器数/機械・電気・計装機器の合計数)×100	261	259	264	22.7	12.6	※1
	事故対策	B201	5101	浄水場事故割合	10年間の浄水場停止事故件数/浄水場数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		B202	2204	事故時断水人口率	(事故時断水人口/現在給水人口)×100	13.0	12.6	12.6	12.7	12.7		
		B203	2001	給水人口一人当たり貯留飲料水量	(配水池有効容量×1/2+緊急貯水槽容量)×1,000/現在給水人口	164	160	161	159	206		
		B204	5103	管路の事故割合	管路の事故件数/(管路延長/100)	2.2	1.6	1.7	1.6	1.7		
環境対策	B301	4001	配水量1m3当たり電力消費量	電力使用量の合計/年間配水量	0.43	0.40	0.35	0.35	0.35			
	B302	4002	配水量1m3当たり消費エネルギー	エネルギー消費量/年間配水量	1.57	1.44	1.27	1.25	1.26			
	B303	4006	配水量1m3当たり二酸化炭素(CO2)排出量	[二酸化炭素(CO2)排出量/年間配水量]×106	220	235	207	246	199			
	B304	4003	再生可能エネルギー利用率	(再生可能エネルギー設備の電力使用量/全施設の電力使用量)×100	12	16	19	18	19			
	B305	4004	浄水発生土の有効利用率	(有効利用土量/浄水発生土量)×100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
	B306	4005	建設副産物のリサイクル率	(リサイクルされた建設副産物量/建設副産物発生量)×100	84.2	86.8	92.1	94.4	95.3			
	施設整備	管施設	B401	5102	ダクタイル鋳鉄管・鋼管率	[(ダクタイル鋳鉄管延長+鋼管延長)/管路延長]×100	89.4	91.6	92.4	92.5	95.9	
			B402	2107	管路の新設率	(新設管路延長/管路延長)×100	0.37	0.21	0.15	0.17	0.10	
			B501	2101	法定耐用年数超過浄水施設率	(法定耐用年数を超えている浄水施設能力/全浄水施設能力)×100	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
		事故対策	B502	2102	法定耐用年数超過設備率	(法定耐用年数を超えている機械・電気・計装設備などの合計数/機械・電気・計装設備などの合計数)×100	72.0	72.0	68.3	65.9	65.9	
B503			2103	法定耐用年数超過管路率	(法定耐用年数を超えている管路延長/管路延長)×100	20.5	20.5	22.4	22.2	22.3		
B504			2104	管路の更新率	(更新された管路延長/管路延長)×100	1.09	1.31	1.43	1.40	1.14		
B505			2105	管路の更生率	(更生された管路延長/管路延長)×100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
B601			2206	系統間の原水融通率	(原水融通能力/全浄水施設能力)×100	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1		
B602			2207	浄水施設の耐震化率	(耐震対策の施された浄水施設能力/全浄水施設能力)×100	0.00	0.00	0.00	33.2	33.2		
B602-2			2208	浄水施設の主要構造物耐震化率	[(沈殿・ろ過を有する施設の耐震化浄水施設能力+ろ過のみ施設の耐震化浄水施設能力)/全浄水施設能力]×100	-	-	-	42.4	42.4		
B603			2208	ポンプ所の耐震化率	(耐震対策の施されたポンプ所能力/耐震化対象ポンプ所能力)×100	41.8	41.8	37.1	37.1	37.8		
B604			2209	配水池の耐震化率	(耐震対策の施された配水池有効容量/配水池有効容量)×100	7.6	27.9	31.8	42.4	42.4		
B605			2210	管路の耐震管率	(耐震管延長/管路延長)×100	4.0	4.3	5.3	6.5	8.0	「良好地盤」に布設されたダクタイル鋳鉄管等(耐震管に含めるなど、本市が独自に算定した耐震化率は84.3%)	
B606	2211	基幹管路の耐震管率	(基幹管路のうち耐震管延長/基幹管路延長)×100	-	-	-	24.0	25.3				
B606-2	2212	基幹管路の耐震適合率	(基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長/基幹管路延長)×100	-	-	-	43.7	44.7				
B607	2213	重要給水施設配水管路の耐震管率	(重要給水施設配水管路のうち耐震管延長/重要給水施設配水管路延長)×100	-	-	-	8.0	6.2				
B607-2	2214	重要給水施設配水管路の耐震適合率	(重要給水施設配水管路のうち耐震適合性のある管路延長/重要給水施設配水管路延長)×100	-	-	-	69.3	78.0				
B608	2216	停電時配水量確保率	(全施設停電時に確保できる配水能力/一日平均配水量)×100	16.5	18.9	18.9	23.2	17.7	※1			
B609	2211	薬品備蓄日数	(平均凝集剤貯蔵量/凝集剤一日平均使用量)又は(平均塩素剤貯蔵量/塩素剤一日平均使用量)のうち、小さい方の値	19.3	20.3	22.8	19.9	19.5	※1			
B610	2212	燃料備蓄日数	平均燃料貯蔵量/一日燃料使用量	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
B611	2205	応急給水施設密度	応急給水施設数/現在給水面積(100)	3.7	3.7	4.1	4.1	4.1	※1			
B612	2213	給水車保有度	給水車数/(現在給水人口/1,000)	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020				
B613	2215	車載用の給水タンク保有度	車載用給水タンクの容量/(給水人口/1,000)	0.060	0.059	0.058	0.058	0.058				

目標	分類	区分	新番号	旧番号	業務指標(単位)	定義(積算方法)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	備考
財務	健全経営		C101	3001	営業収支比率	$[(営業収益 - 受託工事収益) / (営業費用 - 受託工事費)] \times 100$	115.6	113.9	111.9	107.5	110.7	※1
		C102	3002	経常収支比率	$[(営業収益 + 営業外収益) / (営業費用 + 営業外費用)] \times 100$	107.1	106.9	113.4	108.9	111.7		
		C103	3003	総収支比率	$(総収益 / 総費用) \times 100$	106.1	106.8	95.7	108.6	111.2		
		C104	3004	累積欠損金比率	$(累積欠損金 / 営業収益 - 受託工事収益) \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		C105	3005	繰入金比率(収益的収入分)	$(損益勘定繰入金 / 収益的収入) \times 100$	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3		
		C106	3006	繰入金比率(資本的収入分)	$(資本勘定繰入金 / 資本的収入計) \times 100$	8.8	3.3	2.3	1.9	2.4		
		C107	3007	職員一人当たり給水収益	給水収益 / 損益勘定所屬職員数	50,208	51,294	49,360	54,807	50,239		
		C108	3008	給水収益に対する職員給与費の割合	$(職員給与費 / 給水収益) \times 100$	18.8	18.4	17.3	17.7	18.1		
		C109	3009	給水収益に対する企業債利息の割合	$(企業債利息 / 給水収益) \times 100$	9.5	9.0	8.7	8.3	7.6		
		C110	3010	給水収益に対する減価償却費の割合	$(減価償却費 / 給水収益) \times 100$	46.2	47.8	50.3	51.5	51.4		
		C111	3011	給水収益に対する建設改良のための企業債償還元金の割合	$(建設改良のための企業債償還元金 / 給水収益) \times 100$	24.0	23.0	23.0	22.5	23.1	※1	
		C112	3012	給水収益に対する企業債残高の割合	$(企業債残高 / 給水収益) \times 100$	395.4	388.6	403.1	409.5	406.4		
		C113	3013	料金回収率	$(供給単価 / 給水原価) \times 100$	93.6	93.5	91.5	95.4	98.6		
		C114	3014	供給単価	給水収益 / 年間有収水量	145.7	146.2	144.6	144.7	145.3		
		C115	3015	給水原価	$[(経常費用 - (受託工事費 + 材料及び不要品売却原価 + 附帯事業費 + 長期前受金戻入)) / 年間有収水量]$	155.6	156.3	145.5	151.7	147.4	※1	
健全な事業経営			C116	3016	1か月10m3当たり家庭用料金	1か月10m3当たり家庭用料金	780	780	780	842	842	※2
	C117	3017	1か月20m3当たり家庭用料金	1か月20m3当たり家庭用料金	2,000	2,000	2,000	2,160	2,160	※2		
	C118	3022	流動比率	$(流動資産 / 流動負債) \times 100$	421.6	398.1	159.3	170.2	203.8			
	C119	3023	自己資本構成比率	$[(資本金 + 剰余金 + 評価差額 + 繰延収益) / 負債 + 資本合計] \times 100$	69.3	68.0	52.8	68.4	69.0	※1		
	C120	3024	固定比率	$[(固定資産 / (資本金 + 剰余金 + 評価差額 + 繰延収益)) \times 100$	136.9	139.3	179.7	138.3	136.7	※1		
	C121	3025	企業債償還元金対減価償却費比率	$(建設改良のための企業債償還元金 / 当年度減価償却費) \times 100$	52.0	48.1	45.7	43.7	44.9	※1		
	C122	3026	固定資産回転率	$(営業収益 - 受託工事収益) / [(期首固定資産 + 期末固定資産) / 2]$	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08			
	C123	3027	固定資産使用効率	年間配水量 / 有形固定資産	6.7	6.5	6.2	6.1	6.0	※1		
	C124	3109	職員一人当たり有収水量	年間総有収水量 / 損益勘定所屬職員数	323,000	328,000	357,000	379,000	346,000	※1		
	C125	5005	料金請求誤り割合	$(誤料金請求件数 / 料金請求件数) / 1,000$	0.01	0.04	0.04	0.03	0.01			
	C126	5006	料金収納率	$(料金納入額 / 調停額) \times 100$	8.7	8.6	8.7	91.2	91.5	※1		
	C127	5007	給水停止割合	$(給水停止件数 / (給水件数 / 1,000))$	17.7	15.0	14.3	13.4	14.3			
	C201	3101	水道技術に関する資格取得度	職員が取得している水道技術に関する資格数 / 全職員数	1.87	1.93	2.02	2.04	3.19			
	C202	3103	外部研修時間	$(職員が外部研修を受けた時間 \times 受講人数) / 全職員数$	15.4	13.9	13.5	16.7	20.1			
	C203	3104	内部研修時間	$(職員が内部研修を受けた時間 \times 受講人数) / 全職員数$	19.4	22.8	24.8	20.6	19.0			
C204	3105	技術職員率	$(技術職員数 / 全職員数) \times 100$	78.6	77.7	82.0	84.6	75.8				
C205	3106	水道業務平均経験年数	職員の水道業務経験年数 / 全職員数	11.9	12.5	13.0	13.0	12.2				
C206	6001	国際協力派遣者数	$\Sigma(\text{国際協力派遣者数} \times \text{滞在日数})$	69	153	145	995	858	※1			
C207	6101	国際協力受入者数	$\Sigma(\text{国際協力受入者数} \times \text{滞在日数})$	24	27	19	109	485	※1			
お客さまとのコミュニケーション	委託業務情報提供意見収集		C301	5008	検針委託率	$(委託した水道メーター数 / \text{水道メーター設置数}) \times 100$	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		C302	5009	浄水場第三者委託率	$(第三者委託した浄水場の浄水施設能力 / \text{全浄水施設能力}) \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		C401	3201	広報紙による情報の提供度	広報紙などの配布部数 / 給水件数	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7		
		C402		インターネットによる情報の提供度	ウェブページへの掲載回数	-	-	-	347	240		
		C403	3204	水道施設見学者割合	見学者数 / (現在給水人口 / 1,000)	9.0	8.7	9.0	9.1	7.7		
		C501	3202	モニタ割合	モニタ人数 / (現在給水人口 / 1,000)	0.153	0.149	0.150	0.062	0.067		
		C502	3203	アンケート情報収集割合	アンケート回答人数 / (現在給水人口 / 1,000)	0.16	0.14	1.34	0.06	0.01		
		C503	3112	直接飲用率	$(直接飲用回答数 / \text{アンケート回答数}) \times 100$	84.0	77.3	85.8	59.7	54.5		
		C504	3205	水道サービスに対する苦情対応割合	$(水道サービス苦情対応件数 / (\text{給水件数} / 1,000))$	0.07	0.03	0.03	0.06	0.04		
		C505	3206	水質に対する苦情対応割合	$(水質苦情対応件数 / (\text{給水件数} / 1,000))$	0.20	0.17	0.11	0.17	0.02		
C506	3207	水道料金に対する苦情対応割合	$(水道料金苦情対応件数 / (\text{給水件数} / 1,000))$	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004				

※1 平成28年の規格改正により算出方法及び内容が変更

※2 平成28年の規格改正により税込表示